

[同意公开]

沈阳市房产局

沈房提案〔2020〕23号

签发人：陈杰

关于切实解决沈阳昂立信息园热力供暖不达标问题提案（第378号）的答复报告

闫洪奎委员：

您提出的关于切实解决昂立信息园热力供暖不达标问题的提案收悉，现答复如下：

沈阳昂立信息园，位于浑南区高歌路2-1号，现有约100余家企业，2006年建成入住，建筑面积3.4万平方米。供热单位为沈阳浑南热力有限公司（以下简称“浑南热力公司”）。

为了解决昂立信息园热力供暖不达标问题，我局组织浑南区供热管理部门和沈阳浑南热力股份有限公司召开了专

题联合会议，督促尽快解决此问题。3月初，我们赴现场进行了认真调查，因疫情原因，部分微小企业没有开始营业。对已经营业的场所，我们逐个走访。经测温，走廊温度 19℃，室内温度 20℃。经过认真分析，主要是由于公建用户二次管网为自行维护，且管网情况较为复杂，3月初，我们调整了管网平衡，调整了供热参数。

采暖期结束后，针对此问题，我们再次召开了现场调度会，责成浑南热力制定了详细的“三修”改造计划。今年，该公司计划总投入 2168 万元对热源及相关设备进行大修，包括车间细煤回收装置、碎机齿板、外网配电柜、鼓引风机、上煤廊皮带、一次管网、二次管网等，对该地区进行彻底维修，查缺补漏，把问题彻底解决。目前，该项改造工程已经施工进场，预计整个工程持续 3 个月，9 月末之前改造结束。

感谢您对政府工作的关心和支持。



沈阳市房产局

2020年5月20日

(联系人：王义，联系电话：13304029557)